

PLANILLA DE CAPACIDAD HABILITADA DE ESPACIOS SOLICITADOS POR DEPENDENCIAS.

DEPENDENCIA	DIMENSIONES		SUPERFICIE	CAPACIDAD SIN PANDEMIA: 2m ² /PERSONA	CAPACIDAD HABILITADA	VENTILACIÓN		CONDICIÓN	OBSERVACIONES
	LARGO	ANCHO				Requerida	Relevada		
ÁREA EMUNS									
11 de abril 0445									
Planta Baja									
Secretaría Comercio	4,75	6	28,50	14,25	4	1,42	2,88	SATISFACE	Arreglar ventana
Sala de profesores ESC	4,65	8,1	37,67	18,83	5	1,88	2,88	SATISFACE	
Vicedirección esc	3,95	4,46	17,62	8,81	3	0,88	1,44	SATISFACE	
Dirección ESC	3,92	5,6	21,95	10,98	3	1,09	1,44	SATISFACE	
Sala de preceptores (cerca a hall)	9,6	6,75	64,80	32,40	6	3,57	3,24	NO SATISFACE	Realizar mantenimiento a puerta de dos hojas que se ubica hacia el patio. El paño fijo debe abrir al menos la mitad de su capacidad (0,70x1,10m) para que la ventilación cumpla con los parámetros recomendados. En caso de realizar las modificaciones pertinentes, la capacidad máxima del sector será 6 personas ubicadas con el distanciamiento de 2 metros y en diagonal, es decir 3 personas de cada lado.
Aula 1	7,2	6,8	48,96	24,48	17	2,45	2,84	NO SATISFACE	No cumple, arreglar ventanas: ventana 2 abre hasta 32cm y ventana 3 no funciona. Cumple abriendo las dos ventanas en funcionamiento y la puerta de ingreso.
Aula 2	7,2	6,8	48,96	24,48	17	2,45	2,04	NO SATISFACE	No cumple con ventilación, arreglar ventanas.
Aula 3	7,2	6,8	48,96	24,48	17	2,45	4,74	SATISFACE	
Aula 4	7,2	6,8	48,96	24,48	17	2,45	3,72	SATISFACE	
Aula 5	7,2	6,8	48,96	24,48	17	2,45	3,28	SATISFACE	
Aula 6	7,2	6,8	48,96	24,48	17	2,45	3,32	SATISFACE	
Aula 9	7,2	6,8	48,96	24,48	17	2,45	2,92	SATISFACE	
Auditorio	-	-	-	-	0	-	-	NO USAR	Ventilación inexistente
Comisiones CEMS	2,6	10	26,00	13,00	4	1,30	1,12	NO SATISFACE	La ventana existente no cumple con la ventilación
DOE	3,3	10	33,00	16,50	-	1,30	1,12	NO SATISFACE	La ventana existente no cumple con la ventilación
Laboratorio Física	13,1	10	131,00	65,50	6	6,55	3,36	NO SATISFACE	La ventana existente no cumple con la ventilación
Aula computación sector CEMS	8,5	8,8	74,80	37,40	15	3,74	4,2	SATISFACE	Catorce alumnos ubicados en gabinetes y un docente. La capacidad fue definida por la configuración del mobiliario. El sector cumple con la ventilación recomendada con la puerta de dos hojas abierta en su totalidad, caso contrario no se cumpliría con la renovación de aire necesaria.
Secretaría Docente CEMS	3,6	2,8	10,08	5,04	1	0,54	1,32	SATISFACE	
Administración CEMS	3,8	3,35	12,73	6,37	2	0,63	1,32	SATISFACE	
Dirección CEMS	3,03	3,8	11,51	5,76	2	0,57	1,32	SATISFACE	
Dirección administrativa CEMS	4,35	1,95	8,48	4,24	1	0,42	0,77	SATISFACE	
Secretaría CEMS	5	3,96	19,80	9,90	3	0,99	2,3	NO SATISFACE	Las persianas no funcionan facilmente, se debe realizar mantenimiento de las mismas. Una vez realizado el mantenimiento, el sector quedará habilitado para su uso.
Atención al público CEMS	3,45	2,3	7,94	3,97	1	0,39	0	NO SATISFACE	Ventilación inexistente. SE DEBE ESCRIBIR PROCEDIMIENTO PARA SU USO. El sector no se habilita para ubicar un puesto de trabajo fijo. Sin embargo, para la atención al público puede desarrollarse un sistema de turnos para evitar superposición y mantener la puerta abierta (ubicada hacia Zapiola) durante el turno. Se deberá solicitar pantalla acrílica para el mostrador.
Jardín - Sala de música	8,5	6	51,00	25,50	16	2,55	1,42	NO SATISFACE	No cumple con ventilación. Tiene 4 ventanas, solo abren dos a 45°. Deben abrir todas Para utilizar el sector, se deben abrir las ventanas en su totalidad.
Jardín - Aula 1 (frente a cocina)	4,3	6,2	26,66	13,33	8	1,33	1,8	SATISFACE	
Jardín - Aula 2	5,5	9	49,50	24,75	15	2,48	6,76	SATISFACE	
Jardín - Aula 3	5,5	9	49,50	24,75	15	2,48	6,76	SATISFACE	Se debe retirar mueble colocado cerca a abertura ya que no permite la circulación del aire.
Jardín - Dirección	2,8	5,1	14,28	7,14	2	0,71	1,1	SATISFACE	
Primaria - Aula 6 año	6,8	5,9	40,12	20,06	15	2,01	0	NO SATISFACE	No cumple con ventilación. Se deben abrir mínimo 3 ventanas en su totalidad para permitir ventilación
Primaria - 5 año	6,8	5,9	40,12	20,06	15	2,01	1,2	NO SATISFACE	No cumple con ventilación. Actualmente su ventana abre 1x1,20m. Debe abrir en su totalidad de 1,80 x1,40m
Primaria - 4 año	5,3	8,1	42,93	21,47	12	2,15	0,83	NO SATISFACE	No cumple con ventilación. Realizar apertura de ventana en su totalidad para permitir ventilación
Primaria - 3 año	8,6	5,1	43,86	21,93	14	2,19	0	NO SATISFACE	Dos banderolas de 0,80x1,80m debe abrir las dos en su totalidad y las puertas de pasillos para generar flujo de aire. Actualmente las banderolas abren a 45°
Primaria - 2 año	8,6	5,1	43,86	21,93	14	2,19	0	NO SATISFACE	No cumple con ventilación. Arreglar ventanas
Primaria - 1 año	8,6	5,1	43,86	21,93	14	2,19	0	NO SATISFACE	No cumple con ventilación. Arreglar ventanas
Espacio para las artes	8,6	5,1	43,86	21,93	14	2,19	0	NO SATISFACE	Dos banderolas de 0,80x1,80m debe abrir las dos en su totalidad y las puertas de pasillos para generar flujo de aire. Actualmente las banderolas abren a 45°
Biblioteca primaria	6,3	4,3	27,09	13,55	5	1,35	2,09	SATISFACE	
Dirección primaria	3,03	5,72	17,33	8,67	2	0,87	2,09	SATISFACE	
Secretaría primaria	2,86	3,08	8,81	4,40	1	0,44	2,28	SATISFACE	
1ºPiso									
Biblioteca Acceso	13,9	10,95	83,88	41,94	10	0,60	1,6	SATISFACE	hay 4 mesas, 2 alumno x mesa. 1 persona para
Sala de Estudio	3,9	7	27,30	13,65	5	1,20	1,2	SATISFACE	
Sala de Computacion	3,9	3,8	14,82	7,41	2	1,20	1,2	SATISFACE	
Biblioteca (Lateral Gimnasio)	10	5,4	54,00	27,00	0	-	-	NO USAR	No posee Ventanas
Aula 1	6,3	5,9	37,17	18,59	12	1,86	3,84	SATISFACE	
Aula 2	6,3	5,9	37,17	18,59	12	1,86	3,84	SATISFACE	
Aula 3	6,3	5,9	37,17	18,59	12	1,86	2,88	SATISFACE	
Aula 4	6,3	5,9	37,17	18,59	12	1,86	2,56	SATISFACE	
Aula 5	6,3	5,9	37,17	18,59	12	1,86	2,6	SATISFACE	
Aula 6	8,9	7	62,30	31,15	22	3,12	2,08	NO SATISFACE	Las ventanas 2 y 3 deben abrir en su totalidad para cumplir con los parámetros recomendados.
Aula 7	6,9	4,5	31,05	15,53	12	1,55	2,7	SATISFACE	

Aula 8	6,9	5,4	37,26	18,63	12	1,86	0,5	NO SATIFACE	Se debe ampliar apertura de ventana, la misma no cumple con la ventilación recomendado.
Aula 9	8,1	8,5	68,85	34,43		3,44	2,2	NO SATIFACE	La ventilación existente no es suficiente.
Aula 11	5,4	4,97	26,84	13,42	8	1,34	2,2	SATIFACE	
Aula 12	5,4	5	27,00	13,50	8	1,35	2,2	SATIFACE	
Aula 13	5,4	5	27,00	13,50	8	1,35	1,1	NO SATIFACE	No cumple con ventilación. Arreglar ventanas
Aula 4C/5B	6,2	6,75	41,85	20,93	14	2,09	1,1	NO SATIFACE	La ventilación existente no cumple con los parametros recomendados.
Aula 4D/5C	6,2	6,82	42,28	21,14	14	2,11	2,2	SATIFACE	
Aula 6D	5,72	9,02	51,59	25,80	18	2,58	2,2	NO SATIFACE	
Secretaria ENS	5,28	8,8	46,46	23,23	7	2,32	2,46	SATIFACE	
Sala de computación ENS	8,95	7,05	63,10	31,55	15	3,15	2,82	NO SATIFACE	Si se realiza el mantenimiento en contrapeso a la 2da ventana se podrá cumplir con los parametros recomendados de ventilación. Una vez realizado dicho mantenimiento, se habilita ubicar 14 alumnos en gabinetes y un docente. La capacidad máxima fue definida en función a la configuración del mobiliario.
Sala Auxiliar (Preceptoría Normal)	4,9	4,2	20,58	10,29	2	1,20	1	SATIFACE	
6° D - Comunicación	7,7	5,3	40,81	20,41	6	1,10	1	SATIFACE	
Secretaria	5,7	18,5	105,45	52,73	17	0,40	1	NO SATIFACE	La ventilación existente no cumple con los parametros
Sala de Profesores	4,35	3,8	16,53	8,27	2	0,00	0	SATIFACE	
Secretaria	2,2	2,1	4,62	2,31	1	1,10	1	SATIFACE	
Sala Docente	2,2	3,2	7,04	3,52	1	1,10	1	SATIFACE	
Dirección	3,2	3,5	11,20	5,60	1	1,10	2	SATIFACE	
Aula 5° D	6,84	6,4	43,78	21,89	3	1,10	1,5	SATIFACE	
Aula 5° C	4,9	6,4	31,36	15,68	3	1,10	1	SATIFACE	
Idiomas - Aula 15 - Computación "Vicente Fatone"	5,1	5,5	28,05	14,03	4	1,10	1	SATIFACE	Arreglar ventanas
Aula 11	5,1	5,4	27,54	13,77	3	1,10	1	SATIFACE	
Aula 12	5,85	5,1	29,84	14,92	2	1,10	1	SATIFACE	No cumple con ventilación. Arreglar ventanas
Mapoteca	-	-	-	-	-	-	-	-	Al momento del relevamiento, no se pudo ingresar a tomar medidas del sector ya que no se encontro llave.
2º Piso									
Aula 1	6,3	5,9	37,17	18,59	12	1,86	2,4	SATIFACE	
Aula 2	6,3	5,9	37,17	18,59	12	1,86	2,4	SATIFACE	
Aula 3	6,3	5,9	37,17	18,59	12	1,86	2,4	SATIFACE	
Aula 4	6,3	5,9	37,17	18,59	12	1,86	2,4	SATIFACE	
Aula 5	6,3	5,9	37,17	18,59	12	1,86	2,4	SATIFACE	
Aula 6	8,9	7	62,30	31,15	22	3,12	2,08	SATIFACE	
Aula 7	6,9	4,5	31,05	15,53	12	1,55	2,4	SATIFACE	
Aula 3 A-B	7,10	7,10	50,41	25,21	6	0,6	1,6	SATIFACE	
Preceptoría	10,00	3,40	34,00	17,00	5	1,9	1,8	SATIFACE	
Preceptoría "B"	2,30	3,40	7,82	3,91	1	0,6	1,64	SATIFACE	
Aula 1 sector preceptorías	6,92	6,90	47,75	23,87	17	2,38	3,83	SATIFACE	